



**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное Управление МЧС России по Нижегородской области

(наименование территориального органа МЧС России)

603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru

«Телефоны доверия»: (831) 296-07-08 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел Надзорной Деятельности по г. Н. Новгород

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Голованова, 21, тел./факс. 466-62-61

(адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание 274/1/6

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному специальному (коррекционному) образовательному учреждению для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для глухих детей» (МКС (К) ОУ школа-интернат для глухих детей), директору Чикишеву Владимиру Николаевичу

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Н. Новгорода по пожарному надзору УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области **Пономарева А.Н.** № 274 от «05» октября 2015 года, ст. 6, 6.1, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Постановлениями Правительства Российской Федерации от 12.04.2012г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре» в период: с 10 ч. 00 мин. «16» октября 2015 г. по 10 ч. 00 мин. «22» октября 2015 г.

проведена проверка **государственным инспектором г. Н. Новгорода по пожарному надзору капитаном внутренней службы Цыпленковым Михаилом Александровичем, МКС (К) ОУ школа-интернат для глухих детей, по адресу: г. Н. Новгород, Анкудиновское шоссе, д.9**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с **директором МКС (К) ОУ школа-интернат для глухих детей Чикишевым Владимиром Николаевичем**

(указываются должности, фамилии имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения требований законодательства Российской Федерации	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования законодательства РФ	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
-------	--	--	--	--

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:

1.	Двери помещений складов - не выполнены с требуемым пределом огнестойкости в соответствии с требованиями норм (не менее EI 30), не оборудованы прибором для самозакрывания и уплотнением в притворах.	часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, статья 88 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Федеральный закон №123-ФЗ), п. 6.1.37 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» (далее СП 4.13130.2013) (ранее действовавшее требование п.7.17.,7.20 СНИП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений) (далее СНИП 21-01-97*).	01.08.2016 г.	
----	--	---	---------------	--

2.	Допущена фиксация ряда дверей, выходящих в общие лестничные клетки на этажах здания в открытом положении. Указанные двери не оборудованы уплотнением в притворах.	часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6 статья 89 Федерального закона №123-ФЗ; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» (далее СП 1.13130.2009) (ранее действовавшее требование п.6.18*СНиП 21-01-97*).	01.08.2016 г.	
3.	В спальнях помещений допускается применение декоративно-отделочных материалов и покрытия пола с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (бумажные обои, линолеум).	статья 135 Федерального закона № 123-ФЗ	01.08.2016 г.	
4.	На путях эвакуации, в общих коридорах на этажах здания допущено применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем: - КМ1 - для покрытия стен общих коридоров (бумага); - КМ2 - для покрытия полов общих коридоров, фойе (линолеум, масляная краска).	часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6 статья 133 Федерального закона №123-ФЗ; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 (ранее действовавшее требование п.6.25*СНиП 21-01-97*).	01.08.2016 г.	
5.	Допускается установка бесхозных строений (деревянные сараи) в противопожарном разрыве между зданиями.	часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, статья 69 Федерального закона №123-ФЗ), п. 4.3, табл. 1 СП 4.13130.2013 (прил.1*, п. 1*, табл. 1* СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).	01.08.2016 г.	
6.	При пребывания людей в здании на постоянной основе, с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения, не обеспечено оснащение здания системами (средствами) оповещения о пожаре с использованием персональных устройств со световым, звуковым и вибрационным сигналами оповещения.	статья 84 Федерального закона № 123-ФЗ	01.08.2016 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Н. Новгород по пожарному надзору
Цыпленков Михаил Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
«22» октября 2015 г.

Предписание для исполнения получил:
директор Чикишев Владимир Николаевич

(должность, фамилия, инициалы)

«22» октября 2015 г.



М.Л.П.
(подпись)